

COMUNE DI TARSIA

PROVINCIA DI COSENZA



UNIONE
EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA
ITALIANA

PROGETTO ESECUTIVO

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E
MOBILITÀ SOSTENIBILE - Obiettivo specifico 4.1 - Azione 4.1.3

"AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI"

(decreto di approvazione n. 7/04/2017 prot. n. 908 n. 3917 del 12/04/2017).

"LINEA DI INTERVENTO N° 2"

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ELABORATO

ELENCO PREZZI UNITARI

- PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

DATA

TAV - 04

SCALA

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI TARSIA

PROGETTISTI

Ing. Sergio Cirone



Stato Revisione	Data	Redatto	Controllato	Approvato

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell' impianto di pubblica illuminazione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Tarsia

Data, 15/03/2019

IL TECNICO
Ing. Sergio Cirone



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 F05.5.03.025	Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali Ø 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasp ... za luminosa non inferiore a 80 lm/W: potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio: euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 F05.5.03.025 .b	APPARECCHI ILLUMINANTI Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali Ø 48-60 mm, diffusore con vet ... o temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore e [055025b] potenza assorbita da 40 W a 69 W euro (quattrocentoquarantacinque/10)	cadauno	445,10
Nr. 3 F05.5.03.027	Unità per il telecomando di apparecchi illuminanti provvisti di sorgente a scarica o led; alimentazione 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti, scatole di deriva ... C; rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150 W euro (novantaquattro/55)	cadauno	94,55
Nr. 4 F05.5.03.028	Unità di interfaccia da quadro per sistemi di telecomando di apparecchi illuminanti, alimentazione 230 V c.a.; in contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN; funz ... rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3, compresa l'attivazione dell'impianto euro (milleottocentottantacinque/81)	cadauno	1'875,81
Nr. 5 F05.5.11.058 .d	QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE [055058] Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in ve ... differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 2 portafusibili sezio euro (millenovecentosessantaquattro/00)	cadauno	1'964,00
Nr. 6 NP01	Fornitura e posa in opera di Colonnina di ricarica elettrica interattiva per scooter, biciclette ed auto elettriche. Le colonnine interattive sono la soluzione veloce ed immediata ... cooter, 3 Auto/1 Bike-Scooter.completa di base in cls e cavistica il tutto per d'are l'opera a perfetta regola d'arte euro (tremlasettantauno/90)	a corpo	3'071,90
Nr. 7 NP02	Fornitura e posa in opera di Gateway livello quadro ad onde convogliate per trasmissione dati con componentistica smart city e filtro antidisturbo integrato: - Collegamento con dis ... MAC address -AC input 85-265V 50/60 Hz - Consumo 7W- Temperatura esercizio da -20°C a +70°C - Velocità banda max 200Mbps euro (settecentosessantacinque/30)	a corpo	765,30
Nr. 8 NP03	Fornitura e posa di Hotspot WiFi comprensivo di Modem Gateway ad onde convogliate per trasissione dati con filtro an antidisturbo integrato, hotspot dedicato ad aree esterne che pe ... riale hardware per il supporto di max 30 utenti in contemporanea + database cloud per 12 mesi per prima configurazione . euro (duemilanovecentoottantauno/00)	a corpo	2'981,00
Nr. 9 NP04	Maestro WEB con gestione del servizio di controllo e supervisione effettuato con server proprietario. Risultano possibili le seguenti visualizzazioni: allarmi di quadro e/o singola ... mpada -misure elettriche di quadro -anagrafica quadro ed elementi correlati elaborazioni di grafici con dati scaricati euro (tremlacento/00)	a corpo	3'100,00
Nr. 10 NP05	Licenza d'uso software di telecomando MAESTRO Professional in configurazione "server" per postazione centrale euro (tremlaseicento/00)	a corpo	3'600,00
Nr. 11 PR.L.02160.1 10.A	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rele 16A-250 V c.a., tempo di intervento , sensibilità, isteresi regolabili, in contenitore isolante, ser ... 20 V - 50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra interruttore la sonda. euro (centodiciassette/37)	cadauno	117,37

Data, 15/03/2019

Il Tecnico
Ing. Sergio Cirone

